

Avril Parfumerie, cosmétique

📍 Place Raoul Dautry 75015 Paris



Informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées

Transport et stationnement

- Transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées

Chemin vers l'entrée

- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d'un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur longue
- Dévers léger
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin

Entrée

- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap

Accueil et équipement

- Accueil éloigné de l'entrée
- Présence de 10 marches descendantes pour atteindre l'accueil
- Marche(s) sécurisée(s)
- Pas de rampe fixe ou amovible
- Présence d'un ascenseur ou un élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées

Commentaire

- Centre Commercial Gare Montparnasse

Arrêt de transport Gare Montparnasse avec des ascenseurs jusqu'au niveau de l'entrée du métro (mais non trouvé ensuite dans le métro - à vérifier)

Présence de places de stationnement PMR à proximité (site de la mairie de Paris : <https://www.paris.fr/pages/le-stationnement-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-7844>)

Entrée de façade du centre commercial de la gare.

Les aides au déplacement SNCF et des bandes de guidage sont dirigées vers les trains, et non vers les boutiques qui ne disposent pas de personnel dédié pour le déplacement dans la galerie et ne sont pas toutes visibles depuis la porte d'entrée (nombre de marche supérieur à 10 pour les niveaux - non comptées précisément).

Sanitaires du centre commercial (niveau mezanine 1 et niveau 2),

Magasin au niveau Métro avec ascenseurs ou escaliers mécaniques. Présence d'une porte secondaire vitrée battante dans la galerie (1e porte correspondant à la galerie commerciale de la gare).